

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 5月 7日

天气: 阴  
气温: 15~22℃

星期: 四

工程名称: 山东青島松石和中華5.75mw分布式光伏电站项目

1. 检查松石T区1.2.5#屋面光伏组件安装发现因个别工人安全意识薄弱有用手拿工具时直接压在其他组件上施工的情况发生, 发现后立即要求工人暂停施工, 进行口头教育经济处罚并要求以后杜绝此类情况发生。同时亦向施工队负责人及项目经理人反应此情况如再发生将对项目部处以经济处罚。

2. 今天对进场10车组件共计200箱组件进行抽查, 并发现箱体外均有破损允许进场的卸货。

施工单位	施工内容及进度
11号 沂 经 淮	1. 检查松石1.2.5#屋面存顶组件安装 组件到货10车, 每车28箱, 每箱组件26块 2. 危在加顶组件未施工

其它事项

本日现场监理人员:

记录人: 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):