

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 25

天气: 晴

星期: 星期四

气温: 15~30℃

工程名称: 山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、上午陪她建设单位质检部人员对中韩 1、2#厂房屋面组件安装进行检查, 组件表面未发现鞋印, 1#屋面部分组件有遮阴情况发生。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		今天施工单位全面停工; 16 路汇流箱进场, 目前汇流箱全部到场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		史 靛
记录人: 史 靛		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):