

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 17 日

星期: 三

工程名称: 高邑县恒光新能源有限公司屋顶光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

检查支架安装、组件安装、光伏线铺设情况
发现仍有部分施工人员有踩踏组件的行为
已现场制止 并对此现象已下发联系单通告。

刻
光伏线铺设要做好相应的标识
以便正确识别所对应的组件

施
工
情
况

施 工 单 位

中广核
联达

施 工 内 容 及 进 度

支架安装、组件安装、光伏线铺设。

其
它
事
项

下发监理联系单 1 份。

本日现场监理人员

姜元中

记录人: 姜元中

总监理工程师 / 总监理工程师代表 (签字)