监 理 日 志(

日期: 2017 年 04 月 20 日

天气: 晴 星期: 星期四 气温: 10~23

工程夕称,山东油空机械制造 6MW 分布式层面光伏由此面目

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目		
监理工作情况	并要求施工	1 号屋顶组件随意摆放整改,已全部整改完毕。检查后基本符合规范。 单位杜绝类似事情再次发生 2 号屋顶导轨夹具安装,导轨螺丝紧固可靠,基本符合规范
	施工单位	施工内容及进度
施工情况	山 东 军 辉 建 设 集 团 有限公司	1号屋面组件继续吊装30箱,总计吊装170箱。 2号屋面导轨上穿夹具开始施工 3由于昨夜下雨导致屋面湿滑,今日9:30开工
其它事项		
本日现场监理人员 黄崇洋		
记录人: 黄崇洋 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		







