

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 19日

星期: 三
工程名称: 青县海泰一期04#楼项目.

天气: 多云
气温: 10-22

监 理 工 作 情 况	1. 与施工单位建设单位进行夹具拉拔试验, 试验结果合格. 并保留影像资料. 2. 巡视工地. 检查施工单位现场安全文明. 施工进度. 质量. 情况. 经检查施工单位现场安全防护搭设有些地方不符合规范要求. 临边防护未交圈. 灭火器缺失. 以上问题已告知施工单位要求立即安排人进行整改. 确保工程安全施工.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	山东军辉	1. 屋面夹具安装完成至20%. 2. 西丁房屋面临边防护搭设 3. 现场施工人数13人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李青.		
记录人: 李青.		总监 (总监代表): 胡德林