

监 理 日 记()

日期: 2017年5月13日

星期: 二

工程名称: 苏南运河二期工程

天气: 阴云

气温: 16-25℃

监 理 工 作 情 况	巡视工地, 检查现场: 1. 加固材料焊接处防腐剂未清理. 2. 加固材料焊接处防腐漆未刷. 3. 现场有部分工人未戴安全帽. 以上问题已书面告知施工单位, 要求施工单位立即整改, 质量和安全管理. 详见监理工作联系单QHPL-2.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1. 厂房加固13人. 2. 檩条压块安装17人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		常 莉
记录人: 常 莉		总监 (总监代表): 胡德林