

# 监 理 日 志 (            )

日期： 2017 年    6 月    12 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 28°

工程名称： 运泰机械房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、今日现场巡查安全文明施工情况，要求施工单位提高安全意识，在确保安全的前提下进行施工。</p> <p>2、工人预制舱内通讯电源接线、组装 UPS 电瓶电源，要求技术交底，压线紧固，做好标记，确保正常运行。</p> <p>3、箱、逆变压 95 高压电缆头，要求按规范施工，压紧铜接头拧紧对校螺丝。</p> <p>4、要求施工单位每天下班前清理现场废料。</p> <p>5、整理监理资料，督促施工单位尽快上报相关资料。</p> |                                                                                       |
| 施<br>工<br>情<br>况           | <p>施工单位</p> <p>天津中能<br/>投能源有<br/>限公司</p>                                                                                                                                                                                | <p style="text-align: center;">施工内容及进度</p> <p>1、2 名施工人员预制舱压线</p> <p>2、4 名施工人员高压电缆</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| <p>本日现场监理人员    任志会</p>     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| <p>记录人:任志会</p>             |                                                                                                                                                                                                                         | <p>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</p>                                                           |

