

监 理 日 志 ()

日期： 2017 年 6 月 14 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 28°

工程名称： 运泰机械房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日现场巡查安全文明施工情况，要求施工单位提高安全意识，在确保安全的前提下进行施工。 2、齐河县供电局领导到现场检查验收工作，提出问题并记录。 3、1#、2#厂房屋顶巡视检查，发现有个别地方接地扁铁未和导轨栓接，要求施工单位按照设计要求施工，达到环网接地要求。 4、要求施工单位每天下班前清理现场废料。 5、整理监理资料，督促施工单位尽快上报相关资料。	
施 工 情 况	施工单位 天津中能 投能源有 限公司	施工内容及进度 1、2 名施工人员预制舱压线 2、4 名施工人员高压电缆
其 它 事 项		
本日现场监理人员		任志会
记录人:任志会		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

