

# 监 理 日 志 (            )

日期： 2017 年    6 月    16 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 35°

工程名称： 运泰机械厂房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、今日现场巡查安全文明施工情况，要求施工单位提高安全意识，在确保安全的前提下进行施工。</p> <p>2、德州市供电局庞主任，齐河县供电局段主任等到运泰机械项目检查验收，具备并网条件，已倒送电成功。</p> <p>3、汇流箱到箱逆变电缆铺设检查。</p> <p>4、要求施工单位每天下班前清理现场废料。</p> <p>5、整理监理资料，督促施工单位尽快上报相关资料。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源有限公司	1、现场 1 名施工人员
其 它 事 项		
本日现场监理人员		任志会
记录人:任志会		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：