

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 21 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 29°

工程名称: 运泰机械房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日现场巡查安全文明施工情况, 要求施工单位提高安全意识, 在确保安全的前提下进行施工。 2、现场设备运行未发现异常及安全隐患 3、督促施工单位整改消缺问题。 4、要求施工单位每天下班前清理现场废料。 5、整理监理资料, 督促施工单位尽快上报相关资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源有限公司	1、现场 2 名施工人员
其 它 事 项		
本日现场监理人员		任志会
记录人:任志会		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

