

监 理 日 志 ()

日期： 2017 年 6 月 25 日

天气： 晴

星期： 日

气温： 35°

工程名称： 运泰机械房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 1#、2#屋面检查电缆桥架，发现桥架变径处有光伏电缆头，要求施工单位重新检查，排除安全隐患。 2、巡视主要设备运行正常，未发现安全隐患。 3、整理监理资料，督促施工单位尽快上报相关资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源有限公司	1、光伏电缆整改 2 人 2、现场进行消缺工作
其 它 事 项		
本日现场监理人员		任志会
记录人:任志会		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

