

监 理 日 志 ()

日期： 2017 年 6 月 7 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 28°

工程名称： 运泰机械厂房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日现场巡查厂房屋顶安全文明施工情况，要求施工单位提高安全意识，在确保安全的前提下进行施工。 2、预制舱内开关站接线，母排连接，小母线接线完毕后要进行全面检查，柜内不可有任何杂物，提醒施工单位施工人员注意安全。 3、检查开关站一次设备，二次设备安装，控制线防线。 4、5、要求施工单位每天下班前清理现场废料。 6、整理监理资料，督促施工单位尽快上报相关资料。	
	施 工 情 况	施工内容及进度 1、开关站接线、接地焊接施工人员 4 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	任志会	
记录人:任志会	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :	

