

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 02 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 37°

工程名称: 运泰机械房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场安全质量巡视, 主要设备运行正常, 无异常现象。 2、督促施工单位尽快订购检修通道材料, 确定水冲洗管道的取水点及监控探头安装。 3、现场消缺, 电缆桥架检查桥加盖及防火封堵穿线孔。 4、整理监理资料并上传监理云。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	天津中能投能源有限公司	1、停工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		任志会	
记录人:任志会		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

