监理 日志()

日期: <u>2017</u>年<u>05</u>月<u>13</u>日 星期: <u>六</u>

监理

工

作

情况

记录人: 夏志兵

天气: <u>晴</u> 气温: 15~28°

工程名称: _樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

- 1、巡视1#生产车间组件安装时,发现工人将工具包放在组件表面,对总包单位进行了罚款通知。
- 2、巡视压扁胶排车间组件、支架安装情况,支架、组件安装基本满足横平竖 直的要求,在巡视的过程中发现用膨胀螺丝打在支架底板外圈固定。
- 3、退火车间组件吊装、散料,要求屋面组件禁止集中堆放,吊装到屋面的组件立即散开。
 - 4、巡视料场车间支架安装,检查安装倾角,基本符合设计要求。
- 5、检查 3#箱变基础模板安装,设计内径为 2510mm×2910mm,基本符合设计要求。
- 6、电缆桥架进场检查,EPC 总承包合同技术要求电缆桥架为铝合金材质,而总包单位采购的为喷漆钢材质桥架。

	施工单位	施工内容及进度
	天津中能	1、1#生产车间屋面支架安装完成 5%, 累计完成 80%; 组件安装完成 525
	投能源科	块,累计完成块 2250 (共 3652)。(共 7 人)
	技有限公	2、压扁胶排车间支架安装完成 5%,累计完成 75%;组件安装完成 320
施	司、	块,累计完成 704 块。(共 6 人)
エ	山东军辉	3、退火车间组件吊装、散料完成 910 块,共 1014 块(共 3124 块)。
情	建设集团	(共15人)
况	有限公司	4、料场车间支架安装完成 5%,累计完成 20%。(共 4 人)
		5、3#集中式逆变器墙身模板安装完成。(共5人)
		6、屋面垃圾清理。(共3人)
		7、电缆脚架进场。
其		
它事		
事项		
本日现场监理人员 夏志兵		

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):









