

## 监 理 日 志 (            )

日期: 2017年 06月 13

天气: 晴

星期: 星期二

气温: 20-

35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡视一期梯形桥架盖板施工，要求紧固牢靠基本满足规范要求。</p> <p>2、巡视一期二次设备调试，查看进度，并对压板命名进行整改</p> <p>3、巡视一期预制仓内设备接地，要求链接牢靠，一点接地。</p> <p>4、巡视一期设备基础回填施工，要求土面平整夯实，并对周围建筑垃圾进行清理。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
	菏泽市翰源电力设备有限公司	梯形桥架盖板施工 5 人 二次设备调试 2 人
其 它 事 项		
	本日现场监理人员	杨铃铃
	记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

