

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 16

天气: 晴

星期: 星期五

气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视一期箱逆变基础台阶砌筑,要求砂浆饱满度,水平垂直及平整度达到规范要求。 2、巡视一期各屋面组件包装料及剩余配件清理情况。为地调检查做好准备工作。 3、巡视预制仓,开关站运维设备安装,及细节整改。		
	施工单位	施工内容及进度	
	菏泽市翰源电力设备有限公司	设备基础台阶砌筑 7 人 屋面及地面垃圾清理 6 人	
其它事项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

