

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 06月 22

天气: 雨

星期: 星期三

气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡视施工现场消缺情况,箱变问题全部修改完毕,准许厂家离场。</p> <p>2、陪同乐叶运维杜经理巡视施工现场各处情况,发现的问题及时记录,做好下部整改工作。</p> <p>3、巡视通讯线接头施工作业,4#逆变至开关站段线路不通,以通知相关人员及时整改。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
	菏泽市翰源电力设备有限公司	设备调试 3 人 通讯施工作业 3 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

