

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 06

天气: 大雨

星期: 四

气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、今日暴雨，和总包经理一起巡视施工现场箱逆变及开关站情况 2、部分逆变基础缺少盖板，以通知现场施工人员购置防雨布进行遮盖 3、一次开关站门缝上方渗水，开关站箱体雨挡过短， 以采用遮雨布临时遮挡，并通知厂家。由于大雨没拍照片		
	施工单位	施工内容及进度	
	菏泽市翰源电力设备有限公司	大雨无人员施工	
其它事项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

