

监 理 日 志 ()

日期: 2017年7月13 天气 晴_

星期：四

气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监理工作情况	1、整理监理资料，上传监理云 2、巡视现场，二次设备厂家到现场更改系统 3、预制仓厂家到现场修复一次设备门渗水，及插座开关固定等问题 检查合格后通知离场 4、土建人员修复设备基础台阶下沉问题。		
	施工单位	施工内容及进度	
	菏泽市翰源电力设备有限公司	预支仓修复厂家人员 3 人 二次设备调试一人 土建施工 3 人	
其它事项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人： 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

