

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 31 日

星期: 三

工程名称: 干都二期

天气: 晴

气温: 26-14°

监 理 工 作 情 况	安全监理: 巡视基坑区1、2区施工现场, 未发现安全隐患, 专职安全员在岗。 检查: 1区、2区灌注桩浇筑, 模具固定牢固, 振捣均匀, 符合设计要求。 桩身混凝土浇筑, 振捣均匀, 无胀模、漏浆现象, 符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	①施工1区灌注桩上部浇筑, 2区灌注桩上部浇筑和桩身混凝土浇筑, 施工人数18人。	
本日现场监理人员		
记录人: 张金生 刘元 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		