

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 28 日

星期: 三

工程名称: 于都二期

天气: BQ.

气温: 24-31°

安全监理: 巡视开关站. 光伏区施工现场未发现安全隐患. 安全员在场.
检查: 开关站. 设备调试. 符合要求.
不锈钢扶手安装. 符合要求.
检查: 光伏区 15 支架. 组件安装. 发现有个别支架垂直度不符.
符合设计要求. 现场提醒后. 均已整改.
光伏板刷漆. 符合要求.

监理单位	施工内容及进度
施工情况	开关站: 设备调试. 7 人. 不锈钢扶手安装. 3 人. 光伏区: 15 支架. 组件安装. 15 人. 光伏板刷漆. 3 人.
其它事项	
本日现场监理人员	张锦, 刘云
记录人: 张锦	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):