

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 6 月 3 日

天气: 中雨

星期: 六

气温: 21°-31°

工程名称: 于都二期

监 理 工 作 情 况	安全监理, 今日巡视光伏区施工现场, 发现有一人未佩戴安全帽提醒后已佩戴整齐。 检查支架立柱安装, 发现立柱表面有泥土污垢, 已通知施工方彻底清理。待查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	生活区存在安全隐患。(临时用电)已通知施工方整改。	
本日现场监理人员		张金星. 刘元.
记录人: 张金星		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):