

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 14 日

星期: 一

天气: 多云

气温: 27.6/21.2

工程名称: 张二队

监 理 工 作 情 况	光伏区光伏区光伏区, 发现光伏区电缆铺设未按要求 铺细砂, 严重上下已经整改, 接地扁钢搭接倍数局部不符合要求.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	光伏区光伏区工人 27 名.	
本日现场监理人员	李坤 刘继军	
记录人: 刘继军	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

