

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 6 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 27℃

工程名称: 二期工程

监 理 工 作 情 况	光伏区预埋件加工, 要求一定要按照图纸要求规范加工。 光伏区支架安装, 要规范安装, 发现有一个由混凝土柱上有钢筋 已经严重锈蚀, 一定要及时处理, 施工时不允许抽烟。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		光伏区 8 人, 预埋件安装。 光伏区 10 人, 支架安装。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		刘 强	
记录人: 刘 强		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

