

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 9 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 26.7℃

工程名称: 豫二#4

监
理
工
作
情
况

巡视光伏2区,发现发电机输出端插头损坏,工人只是把线连去,
这是安全隐患,
光伏1区4组工人调板.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

光伏1区6名工人.
光伏3区11名.

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘松林 李工

记录人: 刘松林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建