

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 10 日

星期: 一

工程名称: 干群二期

天气: 多云
气温: 10-21℃

监 理 工 作 情 况	今日施工内容总结: 存在问题: 1) 预埋件上下边线不平直, 球板即 2) 预埋件个别板面不平 已整改 3) T6 预埋件内钢筋未断头 已整改 4) 个别预埋件未做防锈 已整改 5) 现场临时用电不规范 已整改 下发通知单, 附件, 整改复查, 下阶段工程验收记录	
施 工 情 况	施工单位 干群二期	施工内容及进度 施工人数: 85人 设备: 塔吊 1 台, 钢筋加工台 1 台, 锯床 1 台 钻机: 160 台 电焊机: 40 台, 电焊机 40 台 设备数量: 68 台 吊车: 63 台, 拖车 32 台, 电缆沟 125m 材料堆放 170 台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 3 月 10 日		总监理工程师:

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建