

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 20 日

星期: 三

工程名称: 干部二期

天气: 阴
气温: 24-34

监 理 工 作 情 况	该二期场巡查。 1) 光伏支架验收 2) 组件调整检查 3) 接地扁钢焊接防腐检查, 焊渣清除, 防腐涂层符合设计要求, 个别不符合时 返工整改。 该二期度发电量。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 该二期: 12人 设备: 1台 4区: 组件调整 5区: 光伏支架验收, 接地扁钢焊接防腐
其 它 事 项	组件功率: 15,0148 MW, 组件并网: 10,3488 MW.	
本日现场监理人员		
记录人: 王 伟		总监理工程师:

