

监 理 日 志

工程名称: 干部工程

日期	2018年7月14日 星期六	气候	多云	气温	26-34℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	/				
施工进度情况	完成强电线路架设				
检查发现的问题	球型灯罩材料与设计不符 并对该灯罩进行整改				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	马林	总监签阅			

