

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 16 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 22℃

工程名称:

监
理
工
作
情
况

安全监理: 今日巡视1区工地,发现有一施工人员未佩戴安全帽提醒后已整改。

① 1区混凝土灌注桩:发现有个别桩振动棒未振动到位,提醒后已整改。

② 开关站至变基础施工,符合要求。

施工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

1区施工人数
15人

开关站施工
人数4人

①. 1区打桩机打孔,混凝土灌注桩

② 开关站基础施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

张金星 2人

记录人: 张金星

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):