

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 20 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 21°-32°

工程名称: 于都二期

监 理 工 作 情 况	安全监理: 今晚巡视开关站, 发现有个别施工人员未佩戴安全帽。 现场安全培训后, 佩戴齐全。 检查: 开关站基础混凝土浇筑, 混凝土配合比符合设计要求。 振捣均匀, 符合施工方案要求, 振捣过程中未发现钢筋位置偏移、胀模、漏浆现象。 检查 2 区钻孔情况, 孔深、孔径均符合设计要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		① 开关站基础混凝土浇筑, 施工人数 12 人, 钩机一辆。 ② 2 区打桩机钻孔, 施工人数 2 人, 桩机一台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张金荣 刘江
记录人: 张金荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):