

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 29 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 22° - 25°

工程名称:

监 理 工 作 情 况

监理: 开关站 光伏区现场未发现安全隐患, 专职安全员在场。
检查: 开关站施工现场卫生, 均已清理干净。
检查: 光伏区螺栓预埋件固定焊接情况, 符合设计要求。

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

① 开关站: 基础混凝土浇筑全部完成, 施工人数 7 人。
② 光伏区 1 区: 螺栓预埋件固定焊接, 施工人数 8 人。
2 区 基础基础支撑, 施工人数 4 人。

其 它 事 项

本日现场监理人员

张金堂, 刘元

记录人: 张金堂

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):