

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 5 月 30 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 25℃

工程名称:

监  
理  
工  
作  
情  
况

安全监理: 今日巡视光伏1区2区未发现安全隐患, 安全员在现场。  
检查: 1区预埋件固定焊接, 有个别平整度未达到要求, 提醒后, 均已整改。  
2区箱变基础墙板支模, 钢筋数量, 直径, 尺寸, 间距, 均符合设计要求, 模板固定牢固, 符合要求。

施  
工  
情  
况

施工单位

施工内容及进度

①: 光伏1区预埋件固定焊接, 施工人数7人  
2区箱变基础墙板支模, 施工人数4人

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

张金星, 刘元

记录人: 张金星

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):