

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 08 月 16 日 星期三	气候	多云	气温	27~34℃
监理单位动态: 夏志兵, 王超		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员 2 人, 施工人员 4 人					
施工机械动态:					
施工进度 部位	1#厂房屋面安装安全防护围栏, 完成 80%。				
检查发现的 问题	1. 安全防护围栏安装牢固、可靠。 2. 安全带处安全网没有安装。				
处理措施、 意见、 结果					
协调内容 或其他					
记录人	夏志兵		总监签阅		