

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 4 月 26 日 星期 五	气候	晴	气温	16~26℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 管理人员 1 人 施工人员 11 人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	4#屋面电缆敷设完成。 4#、2#屋面接地焊接。				
检查发现的问题	巡视检查发现接地焊接时施工现场未配备灭火器, 存在安全隐患				
处理措施、意见、结果	引现场要求施工单位及时进行了配备。				
协调内容或其他					
记录人	王超	总监签阅			