

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 4 月 30 日 星期四	气候	晴	气温	17~28℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员2人, 施工人员11人					
施工机械动态:					
施工进度情况	3#屋面逆变器支架安装、逆变器安装完成。				
检查发现的问题	巡视检查逆变器安装发现安装完成后支架松动, 螺栓部分未紧固。				
处理措施、意见、结果	已要求施工人员重新进行了紧固。				
协调内容或其他					
记录人	2人	总监签阅			