

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 12 月 16 日 星期六	气候	晴	气温	8 ~ 17 °C
监理人员动态: 2 人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员 3 人、施工员					
施工机械动态:					
施工进度情况	SV6 圈梁钢筋绑扎、 翻变基础墙模板安装、 预制仓梁板钢筋绑扎				
检查发现的问题	巡视检查预制仓圈梁钢筋绑扎发现部分钢筋问题过大， 超出设计要求				
处理措施、意见、结果	立即场要求施工人员进行调整。				
协调内容或其他					
记录人	王超	总监签阅			