

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月17日 星期日	气候	晴	气温	8~17℃
监理人员动态: 王超			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员8人. 施工人员8人.					
施工机械动态: 吊车1台. 振捣棒1台					
施工进度 部位情况	SVG圈梁、预制仓梁板、箱变基础墙体混凝土浇筑。 2#屋面逆作法: 汇流箱接线				
检查发现的 问题	旁站预制仓基础梁、板浇筑发现4处振捣不到位				
处理措施、 意见、结果	已要求施工人员进行了振捣。				
协调内容 或其他					
记录人	王超	总监签阅			