

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 1 月 10 日 星期三	气候	多云	气温	8~17℃
监理人员动态: 2 起		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员 2 人, 施工人员 5 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	2#屋面清洗系统水管安装. 2#3#4#屋面桥架盖板安装.				
检查发现的问题	巡视检查屋面桥架盖板安装时发现部分盖板缝隙较大, 安装不严密.				
处理措施、意见、结果	已及时要求施工单位进行了调整.				
协调内容或其他					
记录人	2 起	总监签阅			