

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月14日 星期四	气候	晴	气温	5~17℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员2人, 施工人员4人.					
施工机械动态:					
施工进度情况	1#屋面桥架安装. 清洗系统水管安装. 预制板基础槽钢防腐施工.				
检查发现的问题	巡视发现1#屋面清洗系统水管安装发现水管接头处有铁锈.				
处理措施、意见、结果	已现场要求将接头处铁锈及时清洗除				
协调内容或其他					
记录人	2人	总监签阅			