

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 29 日

星期: 六

工程名称: 扬州市通威药太4M.W.渔光一体发电项目

天气: 阴有雨

气温: _____

监 理 工 作 情 况	验收通威药太公司光伏组件 60块 60块 共计 3600块 经外观目测, 无任何损坏, 划痕等。 验收(C300x70xPm) 螺栓 2套 70根, 符合设计要求。 基础圈图等, 讨论, 存在的问题, 按图施工(所需) 整是未列完图片设计要求, 要求当场整改施工制作。 验收	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 进场组件 3600块(片) 进场(C300x70xPm) 螺栓 70根。 开关柜基础圈图, 讨论。 8号池塘支架开始安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王仁存		
记录人: 王仁存 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		