

# 监 理 日 志 ( )

日期：2017年5月28日

天气：晴

星期：二

气温：

工程名称：扬中市通威光伏一期4MW发电项目

监理工作情况	<p>尾逆变器组件安装完成，基本符合设计要求。          部分逆变器需要整改。(参数31#和315#)现缺少风冷泵          水箱2个待找，补齐(12块备品)。</p> <p>七号箱变至1号箱变电缆敷设，符合设计要求。          开关箱子箱、砾石池接线(6处)</p> <p>项目部集中做资料(5月24日质控中心组验收)          七号电缆桥架、逆变器安装拆除。          全区无安全隐患。</p>	
	施工单位	施工内容及进度

施工情况	中化建有限公司	苏南公司	浇筑3#机架地脚螺栓。7号-6号箱变底座 电缆敷设，开沟(80米)。七号电缆桥架制作

其它事项			
本日现场监理人员	田同有		

记录人：	田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字)：
------	-----	----------------------