

监 理 日 志 ()

日期 2017 年 1 月 24 日

天气: 晴

星期: 一

气温: _____

工程名称: 昆明市西山区太华路二期四MW发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 已按图: 设置口字架制作. 经检查符合设计要求. 2. 电缆已充足敷设电缆(3x70)敷设, 符合要求. 3. 开关站电缆(3x240)敷设符合. 符合图纸设计. 4. 电缆敷设至五号箱(3x70)电缆敷设. 5. 已先检查情况. 无安全隐患. 6. 检查检查人员中需情况. 要求检查时是饮酒. 以及防天气炎热. 注意休息.	
施 工 情 况	施工单位 中电华一有限公司	施工内容及进度 (3x240)电缆敷设. 吊卸. 敷设(10W) 开关站口字架. 敷设电缆(3x70)敷设.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王同有
记录人:	王同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

日期
星期
工程

监
理
工
作
情
况

施
工
情
况

其
它
事
项

本日
记录