

监 理 日 志 ()

日期 2017 年 5 月 30 日

天气 晴

星期: 三

气温: _____

工程名称: 扬州市通威环太湖光一体二期 24MW 发电项目

监
理
工
作
情
况

7号子阵初伸连接线连接(1x40m²)。符合设计要求。
5号子阵电缆桥架制作、焊接、逆变器至江流箱
电缆(3x25)连接制作。江流箱至箱变电缆敷设(3x50)
符合设计要求。

池塘4但循环槽垫层浇筑完成。

安全: 部分人员因天热炎热未穿救生衣要求
整改。

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中建华有限公司
苏分公司

8号子阵初伸线连接。
并安装高压柜至江流箱敷设至
零号杆(外线)

其
它
事
项

本日现场监理人员

田同有

记录人:

田同有

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):