

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 16 日

天气: 阴

星期: 五

气温: _____

工程名称: 扬州市通威环太湖光一体二期4MW发电项目

监
理
工
作
情
况

昨晚同领导(通威公司,环太公司)现场检查二期
光伏已. 整理介绍了并网后所需整改铁桩改的部分
分二期. 下午组织业主方, 为包方, 运维方等人员进
行光伏已初检. ~~四期~~

光伏已挤架盖板制作. 防腐油漆. 时未制作
好的. 当场要求整改.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中
华
工
业
有
限
公
司
苏
苏
分
公
司

一期光伏板拆除管束场.
现场监理方进行了光伏已初检.

其
它
事
项

本日现场监理人员

田同有

记录人:

田同有

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李金忠