

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 18 日

星期: 12

天气: 晴

气温: _____

工程名称: 扬州市通城环大港第一二期4MW发电项目

监 理 工 作 情 况	开关柜防霉接地制作(焊接)符合设计要求, 柜体是向静荷试验(南京佳辉建筑 有限公司)进行抽查 致对. 试验报告符合结果要求, 符合设计要求。 进场管桩(C300x400x7xPm)3车105根. 对安全 吊装进行了指导. 检查. 对已施工3项进行安全抽查, 无安全隐患. 下午三: 开工召开夜班会.(4.00-6.30).	
施 工 情 况	施 工 单 位 中 华 北 工 业 有 限 公 司 苏 东 方 公 司	施 工 内 容 及 进 度 进场管桩105根. 土包西船打桩 租件安装70块. 开关柜防霉接地 连接. 拌坡(一期渣塘为是)西港泥 土浇筑筑150米.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

日期
星期
工程

监
理
工
作
情
况

施
工
情
况

其
它
事
项

本日
记录