

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 20 日

天气: 晴

星期: 二

气温: _____

工程名称: 扬州市通威环太湖光伏一期4MW发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视光伏电缆桥架盖板施工。经检查部分螺栓未拧紧, 松动, 当场要求整改。光伏区防雷接地施工经检查符合设计要求。施工区无安全隐患。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中嘉环
安泰公司

光伏区防雷接地, 电缆桥架盖板施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

田同有

记录人:

田同有

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李昆忠