

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 6月 26日

天气: 多云

星期: 一

气温: _____

工程名称: 扬州市通威太阳能一期二期4MW发电项目

监 理 工 作 情 况	监理巡视, 业主方, 总包方, 电站运维方, 共同参加, 对二期4MW光伏区(5区-6区)进行了防雷接地检测, 检测结果符合设计要求. 电阻为小于4Ω. (并拍照、登记). 一期6MW光伏区道路进行整平. 为浇筑混凝土做准备. 无安全隐患.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 建 化 工 有 限 公 司 苏 中 分 公 司	二期光伏区电阻检测. 二期6MW施工区道路整平. 治塘改造项目. 排水管道开挖、铺设.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有
记录人:	田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李金忠