

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 27 日

星期: 四

天气: 晴

气温: _____

工程名称: 扬州市通威环太24MW(二期)光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

验收光伏支架300套, 2下抱箍箱子不符合设计要求退回供货厂家, 重新订做.

验收管桩(C300×70×Pm)4车140根符合要求
对台台包工头, 班班进行安全检查, 无违规情况发生.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

进场管桩(C300×70×Pm)4车140根,
进场支架300套,
1号-4号海塘及道路施工人数25人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

刁凤有

记录人: 刁凤有

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):