

监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 04 日

星期： 星期四

天气： 晴

气温： 15~25

工程名称： 山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、预制舱基础垫层浇筑检查，砼规格 c15、垫层厚度 15cm、垫层平面尺寸 17m*6m，符合设计要求，施工现场操作人员正确使用振捣器，快插慢拔均匀振捣。 安全情况： 现场安全巡视检查，振捣器使用人员按要求佩戴绝缘子手套，临时用电做好接地防护措施，施工人员正确佩戴安全帽，现场无朝天钉		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	山 东 福 源 设 备 安 装 有 限 公 司	预制舱基础垫层浇筑	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		孙攀	
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	