

监 理 日 志

日期：2017年 05 月 05 日

天气：晴

星期：星期五

气温：11~21

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、预制舱基础底板模板施工检查，底板厚度 10cm，钢筋型号 $\phi 12$ ，钢筋保护层及模板安装尺寸均符合设计要求	
	安全情况： 现场安全巡视检查，临时用电做好接地防护措施，模板清洁干净，现场无朝天钉，施工人员按照施工要求施工	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东福源设备安装有限公司	预制舱基础底板模板安装钢筋绑扎
其它事项		
本日现场监理人员	孙攀	
记录人：孙攀	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

